

Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_K	Altezza	Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Sbraccio	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Modello	Parametri		Conformità L.P. 16/07	Analisi	Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Note	Priorità		
				m	Num	Tipo	Num	Tipo	Tipo chiusura	°	m	Num	Tipo	W	m	m	A/B	Kill	η	Em (lx)									mq	kW
Q001	Chiesa Laterale	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	SI	250	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Chiesa Laterale	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	1	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	NO	100	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Laterale Piazza	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	250	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Parcogliochi	S3	E01.0	2,6	11	Testa palo	11	Globo	Vetro Curvo	0	0	11	MBF	80	14	3,7	5,4	-	--	--	SI	569,8	--	1,0	3272,81	752,75	Apparecchio vietato, altamente inquinante ed energeticamente non efficiente.	1		
Q001	Pedonale Feste	S3	A13.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	SAP	100	32	10	5,3	-	--	--	NO	320	--	0,1	371,91	85,54	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Pedonale Feste	S3	A16.0	8,2	1	Palo dritto	1	Proiettore	Vetro Piano	60	0	1	JM	150	15	20	1,8	-	--	--	NO	300	--	0,2	557,87	128,31	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	1		
Q001	Piazza Centrale	ME5	A04.1	6	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	4	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	500	14,0	0,3	1041,35	239,51	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Piazza Centrale	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	1	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	SI	100	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Piazza Municipio	S3	A01.0	2,1	1	Esterno a parete	3	Altro	Coppa prismatica	0	0	3	FLU	36	4	5,5	1,9	-	--	--	NO	22	--	0,1	401,66	92,38	Apparecchio utilizzato per impianti di illuminazione esterna in zone coperte. Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Piazza Municipio	S3	A02.0	0	1	Incasso a terra	3	Altro	Vetro Piano	0	0	3	LED	5	4	5,5	-	-	--	--	NO	22	--	0,0	48,51	11,16	Apparecchio utilizzato per impianti di illuminazione esterna in zone coperte. Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Piazza Municipio	S3	A03.0	5	1	Esterno a parete	2	Altro	Vetro Piano	0	0	2	LED	5	4	5,5	0,8	-	--	--	SI	22	--	0,0	32,34	7,44	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Piazza Municipio	S3	C01.1	2,1	4	Palo con sbraccio	4	Tecnico	Vetro Curvo	0	0,5	4	FLU	18	7	8,5	3,3	B	--	10	SI	238	18,2	0,1	267,78	61,59	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	0		
Q001	Piazza Municipio	S3	D01.0	0,4	1	Incasso a parete	4	Altro	Vetro Piano	0	0	4	LED	5	4	5	10,0	-	--	--	NO	20	--	0,0	64,68	14,88	Conformi. Apparecchi ammessi per gli impianti non soggetti di cui al punto VIII della L.P. n.16/07 o per impianti particolari.	0		
Q001	Piazzale Feste	S3	A14.0	5,2	1	Palo dritto	1	Proiettore	Vetro Piano	70	0	1	JM	400	20	20	3,8	-	--	--	SI	400	--	0,5	1487,64	342,16	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	1		
Q001	Piazzale Feste	S3	A15.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Proiettore	Vetro Piano	10	0	1	JM	400	20	20	3,3	-	--	--	NO	400	--	0,5	1487,64	342,16	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q001	Via Bridi	ME5	A04.1	6	6	Palo con sbraccio	6	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	6	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	750	14,0	0,5	1562,02	359,27	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Bridi laterale	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	SI	250	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Chiesa	ME5	A04.1	6	3	Palo con sbraccio	3	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	3	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	375	14,0	0,2	781,01	179,63	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Chiesa	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	2	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	NO	200	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Plan	ME3a	A04.2	6	11	Palo con sbraccio	11	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	11	JM	70	25	6,8	4,2	A	--	12	NO	1870	12,0	0,9	2863,71	658,65	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Plan	ME3a	A05.0	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	1	JM	70	24	10,7	4,0	-	--	--	NO	256,8	--	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Plan	ME3a	A06.1	5,9	1	Palo con sbraccio multiplo	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	SAP	100	26	7	4,4	A	--	9,9	NO	182	18,0	0,2	743,82	171,08	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Plan	ME3a	A07.1	4	20	Palo con sbraccio	20	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	20	MBF	125	16	8	4,0	A	--	12,8	NO	2560	22,0	2,9	9297,75	2138,48	Conforme con lampada a bassa efficienza.	0		
Q001	Via Plan laterale	ME5	A04.1	6	5	Palo con sbraccio	5	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	5	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	625	14,0	0,4	1301,69	299,39	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Poz	ME5	A12.2	8,2	2	Palo dritto	2	Stradale	Vetro Piano	0	0	2	SAP	100	24	4	2,9	A	--	15	SI	192	18,0	0,2	743,82	171,08	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia	ME4b	A11.1	8,2	1	Palo con sbraccio multiplo	3	Stradale	Vetro Piano	0	0,9	3	SAP	100	23	10	2,8	A	--	7,4	NO	230	19,0	0,3	1115,73	256,62	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia	ME4b	A12.1	8,2	18	Palo dritto	18	Stradale	Vetro Piano	0	0	18	SAP	100	27	6,6	3,3	A	--	13	NO	3207,6	14,0	2,1	6694,38	1539,71	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 1	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	250	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 1	ME5	A05.0	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	2	JM	70	24	10,7	4,0	-	--	--	NO	513,6	--	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 2	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	SI	125	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 3	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	SI	125	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 3	ME5	A13.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	SAP	100	25	4	4,2	A	--	14,1	SI	100	23,0	0,1	371,91	85,54	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 4	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	SI	125	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Vecia laterale 4	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	2	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	NO	200	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar	ME5	A04.1	6	11	Palo con sbraccio	11	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	11	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	1375	14,0	0,9	2863,71	658,65	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar	ME5	A05.1	6	2	Mensola a parete	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	2	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	NO	200	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar	ME5	A12.2	8,2	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro Piano	0	0	1	SAP	100	24	4	2,9	A	--	15	NO	96	18,0	0,1	371,91	85,54	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar laterale 1	ME5	A04.1	6	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	2	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	250	14,0	0,2	520,67	119,76	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar laterale 1	ME5	A05.1	6	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,5	1	JM	70	25	4	4,2	A	--	14	SI	100	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q001	Via Viar laterale 2	ME5	A04.1	6	1	Palo con sbraccio	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0,8	1	JM	70	25	5	4,2	A	--	14	NO	125	14,0	0,1	260,34	59,88	Conforme ed efficiente.	0		
Q004	Padiglione Feste	S3	A18.0	4,7	1	Esterno sottogronda	1	Tecnico	Vetro Piano	0	0	2	FLU	18	13	10	2,8	-	--	--	SI	130	--	0,0	8,28	1,90	Apparecchio utilizzato per impianti di illuminazione esterna in zone coperte. Conforme ed efficiente.	0		
Q004	Padiglione Feste	S3	B01.0	3	10	Esterno sottogronda	10	Tecnico	Coppa prismatica	45	0	20	FLU	18	13	7,5	4,3	-	--	--	NO	975	--	0,4	82,80	19,04	Apparecchio utilizzato per impianti di illuminazione esterna in zone coperte. Conforme ed efficiente.	0		
Q007	Mostizzolo	ME3a	A24.0	10,6	1	Torre faro	2	Proiettore	Vetro Piano	50	0	2	SAP	200	31	11	2,9	-	--	--	NO	341	--	0,5	1840,00	423,20	Non conforme per condizioni di posa.	1		
Q007	Mostizzolo	ME3a	A25.1	9	1	Palo dritto	1	Stradale	Vetro Piano	10	0	1	JM	150	26	11	2,9	A	--	14,7	NO	286	16,0	0,2	690,00	158,70	Conforme ed efficiente.	0		
Q007	Mostizzolo	ME3a	B02.1	8,2	3	Palo dritto	3	Stradale	Coppa prismatica	0	0	3	SAP	100	27	11	3,3	B	3,8	22,7	NO	891	6,5	0,3	1380,00	317,40	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	2		
Totale				149			161			172												15,20			48515,47			€ 11.158,56		

Illuminazione di competenza di altri enti																														
Id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_K	Altezza	Sostegno		Corpo illuminante			Incl.	Sbraccio	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Modello			Parametri	Conformità L.P. 16/07	Analisi	Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Note	Priorità	
					m	Num	Tipo	Num	Tipo			Tipo chiusura	°	m				Num	Tipo	W										m
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A08.0	3,2	2	Esterno a parete	2	Proiettore	Vetro Piano	40	0,1	2	JM	150	15	5	4,7	-	--	--	NO	150	--	0,3	138,00	31,74	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A09.0	2,2	1	Esterno a parete	4	Altro	Vetro Piano	30	0,1	4	FLU	36	15	5	6,8	-	--	--	NO	75	--	0,2	66,24	15,24	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q002	Caserma Vigili del Fuoco	S3	A10.0	6,4	1	Esterno a parete	1	Proiettore	Vetro Piano	10	0,1	1	JM	150	15	5	2,3	-	--	--	NO	75	--	0,2	69,00	15,87	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q003	Campo Calcetto	-	A17.0	10	4	Torre faro	8	Proiettore	Vetro Piano	60	0	8	JM	400	9	20	0,9	-	--	--	NO	720	--	3,7	1472,00	338,56	Apparecchio per l'illuminazione di impianti sportivi. Correggere inclinazione.	1		
Q005	Eccentro	S3	A19.0	4	4	Palo con sbraccio	4	Proiettore	Vetro Piano	0	0	4	JM	150	0	0	0,0	-	--	--	SI	0	--	0,7	2898,00	666,54	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q005	Eccentro	S3	A20.0	6	1	Esterno generico	6	Altro	Coppa prismatica	0	0	6	FLU	36	0	0	0,0	-	--	--	SI	0	--	0,2	1043,28	239,95	Apparecchio utilizzato per impianti di illuminazione esterna in zone coperte. Conforme ed efficiente.	0		
Q005	Eccentro	S3	A21.0	3,8	1	Esterno a parete	1	Proiettore	Vetro Piano	0	0	1	JM	100	0	0	0,0	-	--	--	NO	0	--	0,1	483,00	111,09	Non conforme per condizione di posa. Correggere inclinazione.	2		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	A22.1	3,8	2	Palo dritto	2	Stradale	Ottica aperta	20	0	2	MBF	125	29	4	7,6	A	--	--	NO	232	13,8	0,3	1207,50	277,73	Lampada a scarsa efficienza e corpo illuminanti obsoleto. Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello A)	3		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	A23.0	3,8	1	Altro	1	Altro	Vetro Piano	0	0	1	FLU	36	10	4	2,6	-	--	--	NO	40	--	0,0	173,88	39,99	Conforme ed efficiente.	0		
Q006	Stazione Mostizzolo	CE5	C02.1	3,6	7	Testa palo	7	Tecnico	Coppa prismatica	0	0	7	SAP	70	21	9	5,8	B	5,1	20,5	SI	1323	8,7	0,6	2366,70	544,34	Apparecchio soggetto a verifica di conformità (modello B).	3		
Totale					24		36					36												6,31	9917,60	€ 2.281,05				